

CTQC



CNACL

No.0299



国质监认字 080 号



(2000)量认(国)字(A0394)号



机检电(2000)07号

Test Report

SZ10-31500/220

检 验 报 告

No: CTQC/B-03.197

220KV, 31.5MVA

产品名称: 电力变压器

送检单位: 杭州钱江电气集团股份
有限公司

检验类别: 委托试验

国家变压器质量监督检验中心




CTQC



CNACL

No.0299



国质监认字 080 号



(2000) 量认(国)字(A0394)号



机检电(2000)07号

Test Certificate
试验合格证书

No: CTQC/B-03.197

生产单位: 杭州钱江电气集团股份有限公司

样品名称: 电力变压器 *power Transformer*

样品型号: SZ10-31500/220

样品序号: 03Y4580001

试验项目: 例行试验、温升试验、雷电冲击试验、声级测定、
三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、
局部放电测量、短路承受能力试验(额定分接)。

试验依据: GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-1985、
GB1094.5-1985、GB/T6451-1999、JB/T10088-1999、
技术服务合同书。

试验结论: SZ10-31500/220 电力变压器例行试验、温升试验、雷电冲击
试验、声级测定、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波
测量、局部放电测量、短路承受能力试验(额定分接)的试验
结果符合 GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-1985、
GB1094.5-1985、GB/T6451-1999、JB/T10088-1999 标准
和技术服务合同书要求, 样品上述试验合格。

发证日期: 2003年08月04日

国家变压器质量监督检验中心 CTQC

国家变压器质量监督检验中心

检 验 报 告

No: CTQC/B-03.197

共 30 第 1 页

产品名称	电力变压器	型号规格	SZ10-31500/220
		商 标	/
送检单位	杭州钱江电气集团股份有限公司	检验类别	委托试验/委托监试
生产单位	杭州钱江电气集团股份有限公司	到样日期	2003年02月19日
生产单位地址	浙江省杭州市萧山区	原编号或生产日期	03Y4580001
检验依据	GB1094.1—1996 GB1094.2—1996 GB1094.3—1985 GB1094.5—1985 GB/T6451—1999 JB/T10088—1999 技术服务合同书	检验项目 <i>Test Programme</i>	例行试验 <i>Routine Test</i> 温升试验 <i>Temperature-rise Test</i> 雷电冲击试验 <i>Lightning Impulse Test</i> 声级测定 <i>Determination of Sound levels</i> 空载电流谐波测量 <i>Measurement of the harmonics of the no-load current</i> 三相变压器零序阻抗测量 <i>M. of zero sequence impedance</i> 局部放电测量 <i>M. of the partial Discharge</i> 短路承受能力试验 (额定分接) <i>Short-circuit withstand capacity test</i>
检验结论	SZ10-31500/220 电力变压器例行试验、温升试验、雷电冲击试验、声级测定、空载电流谐波测量、三相变压器零序阻抗测量、局部放电测量、短路承受能力试验 (额定分接) 的试验结果符合 GB1094.1—1996、GB1094.2—1996、GB1094.3—1985、GB1094.5—1985、GB/T6451—1999、JB/T10088—1999 标准和技术服务合同书要求, 样品上述试验合格。		
备注	温升试验、声级测定、空载电流谐波测量、局部放电测量、短路承受能力试验 (额定分接)、复试例行试验为委托试验, 其余试验项目为委托监试。 技术服务合同书要求短路承受能力试验在额定分接时由中心		

签发日期: 2003年 月 日

批准:

陈奎

审核:

李世斌

编制:

王涛

